


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „Ражањ 2“
на територији општине Ражањ



- ЛЕГЕНДА:
- ОБУХВАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 - ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
 - Заштитни појас (40м за ДП I реда, 10м за ДП II реда) и појас контролисане изградње државног пута (за ветрогенераторе 240m =VGmax)
 - Регулациона линија
 - Граница намене/урбанистичке зоне
 - Нова регулациона линија
 - Тачка нове регулационе линије
 - Зона дозвољене изградње
 - Ознака урбанистичке зоне
 - Ознака новоформиране грађевинске парцеле
 - Просторна граница дисперзије буке од 45 db (у складу са резултатима моделирања за анализирани тип ветрогенератора *)
 - Просторна граница утицаја треперења сенки од 30h/год. (у складу са резултатима моделирања за анализирани тип ветрогенератора **)

- ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ:
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ:
- ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- Државни пут I реда-аутопут
 - Државни пут II А реда
 - Општински пут
 - Некатегорисани путеви
 - Планирано привремено проширење некатегорисаних путева за потребе технологије изградње Ветроелектране
 - Планирана саобраћајна површина
 - Новоформирана грађевинска парцела (део СП 5)
 - Ознака саобраћајница
- СПЗ

- ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ:
- Водно земљиште - Зона Вп
 - Мочвара
 - Поток
 - Канал
- ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

- ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ:
- Шумско земљиште - Зона Ш
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:
- Површине за производњу електричне енергије - Зона Вг (несплетено функционисање ветрогенератора)
 - Зона непосредног утицаја ветрогенератора - Зона Ве
 - Пољопривредно земљиште - Зона ПЗ (површине на којима се примењују правила из ППО Ражањ)
 - Ознака за темељ ветрогенератора
 - Ознака Ветрогенератора
 - Зона непосредног утицаја ветрогенератора/ зона могућег прелета елисе (r 80m)- зона "Ве"

- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ:
- Грађевинска подручја (изоловани објекти у оквиру пољопривредног земљишта)
 - Напуштено сеоско гробље
- Површине за инфраструктурне објекте
- Површине за инфраструктурне објекте у функцији ветроелектране - Зона ЕЕ
 - Гасовод са заштитним појасом ±30m за ГВП) и заштитни појас (за ветрогенераторе 243m =VGmax+3m)
 - Стуб мобилне телефоније

Напомене:

- * у оквиру моделирања је третирана гранична вредност дозвољене буке од 45db
- ** у оквиру моделирања је третирана гранична вредност дозвољеног утицаја треперења сенки од 30h/год.